

OB Seefeld vom 01.08.2019

Antwort zur Abgeordnetenfragestunde

Zeile 80-83

Herr Meyer weist darauf hin, dass am Löhmer Haussee ein neuer Schacht installiert wurde in den 3 Rohre münden (Entwässerung?). Von den 3 Rohren sind aber nur 2 angeschlossen. 1 Rohr endet offen vor dem Schacht. Frage: wozu dienen diese Rohre und warum ist eines nicht angeschlossen?

Rohre gehören zur Baumaßnahme „Sanierung R-Kanal Birkenweg“ Die Maßnahme ist noch in der Umsetzung. Das nicht angeschlossene Rohr entwässert die Löhmer Chaussee und war bereits frei auslaufend vorhanden. Eine Anbindung an den Schacht ist nicht Bestandteil der Maßnahme.

Zeile 84-86

Weist auf Gefahrenstelle hin; an der Einfahrt zum Mehrgenerationenplatz befindet sich linksseitig eine sehr hohe Bordsteinkante (außerhalb des Straßenbereichs auf Stadtgrundstück); bitte diese Kante absenken um Unfälle zu vermeiden

Auftrag an Bauhof Seefeld, wird kurzfristig umgesetzt

Zeile 87-88

Der Weg zur Uferpromenade ist durch Regenwasser stark beschädigt, kurzfristige kostengünstige Reparatur?

Keine Beschädigungen feststellbar, Weg besteht aus Betonplatten, Ortstermin erforderlich

Erstellt: Gust

16.09.2019